



MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA - F M S

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispõe sobre a declaração de Dispensa de licitação para A SECRETARIA MUNICIPAL DE SOLICITA A COMPRA DE DE CÂMARA REFRIGERADA PARA REDE DE FRIO E DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM PARTIDA ELÉTRICA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SALA DE VACINA VINCULADA À SEC processo 166518/2025.

O(a) Responsável Sr.(a) Selma Do Socorro Lemes Manzi Justus, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO que a situação se enquadra na Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei Nº 14.133/21 e alterações posteriores;

CONSIDERANDO que existe compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA e PPA;

Cód. Órgão/Unidade Orçamentária	Dotação Orçamentária	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor estimado
55.01	55.01.10.122.1007.1026.4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	102	32.349,67
55.01	55.01.10.122.1007.1026.4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	102	25.496,78
TOTAL				57.846,45

CONSIDERANDO finalmente que, o parecer jurídico, aponta para a possibilidade legal da referida contratação;

RESOLVE:

I – DECLARAR DISPENSÁVEL a realização de procedimento licitatório. II

– AUTORIZAR a contratação direta, por dispensa de licitação:

III - RATIFICAR integralmente o procedimento de dispensa de licitação, conforme objeto descrito no termo de referência do presente processo, onde a empresa abaixo sagrou-se vencedora:

Empresa: AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA


CNPJ/CPF: 19.286.679/0001-55

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
------	------	---------	---------	-------	-----	-------	-------

1	1	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA; - POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 10 KVAS), COMPATÍVEL PARA SUPORTAR SIMULTANEAMENTE 3 CÂMARAS FRIAS, 3 COMPUTADORES, 5 LÂMPADAS E 1 GELADEIRA DOMÉSTICA; - PARTIDA ELÉTRICA; - MOTOR A DIESEL OU GASOLINA, DE ALTA DURABILIDADE E BAIXO CONSUMO; - SISTEMA DE REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - ESTRUTURA COM NÍVEL DE RUÍDO REDUZIDO (ACÚSTICO); - PAINEL DE CONTROLE COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (DISJUNTOR, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, INDICADOR DE HORAS); - COMPATIBILIDADE E CONFORMIDADE COM O RENEM: * GERADOR ESTACIONÁRIO À DIESEL NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 10 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY). POSSUI DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, CORRENTE MÁXIMA E INVERSÃO DE FASES. POSSUI PAINEL DIGITAL E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. POSSUI SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA 12 VCC E COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR) POSSUI ALTERNADOR COM FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NATENSÃO 220/127 V, 60HZ, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V E COM ACESO AO NEUTRO POSSUI MOTOR A DIESEL 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), NO MÍNIMO 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE. POSSUI TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. POSSUI ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PRESSÃO ACÚSTICA 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A) DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.	UN	1,0000	10.000,0000	10.000,0000
Total						10.000,0000
Total						10.000,0000

Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

PIRACANJUBA - F M S, 26 de janeiro de 2026.


Selma Do Socorro Lemes Manzi Justus
Secretária Municipal de Saúde e Gestora
do FMS

Selma do Socorro Lemes Manzi Justus
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 10/2026